

跟踪日志

天气:晴

工程名称：华中农业大学体育训练馆

日期：2017年9月11日

星期一

记录人：朱惠惠

一：现场情况：

- 1、 P-G/1-9 轴三层墙柱钢筋绑扎，四层梁板支模；
- 2、 A-F/1-9 轴二层梁板钢筋绑扎，穿预应力钢绞线。；

二：现场照片：

用来固定模板的对拉螺杆，中间没有止水钢片；



对拉螺栓仅起到加固梁模板作用；



模板拆除后对拉螺栓取出仅做周转性材料使用，不需要另外计算；



板的双层双向钢筋没有马镫筋；



